



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4
Vigencia. 6/06/2014
Pág. 1 de 3

Fecha: 23 de septiembre de 2015

Marque con una "X" según sea el caso: Acta de recibo Parcial Final

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	0206-2015
Objeto del contrato:	Contratación a de las obras necesarias para la instalación de transformador existente de 112,5 KVA y alimentación de tablero de distribución del bloque b en sede soledad del instituto tecnológico de soledad atlántico - ITSA

Supervisor(es):	ARQ. ISMÉNIDES MONTERO FÁBREGAS
Contratista:	INGENIERÍA SABAT TARUD S.A.S
Fecha de Inicio:	2 DE JULIO DEL 2015
Prorroga:	N/A
Fecha límite de entrega:	23 DE SEPTIEMBRE
Forma de Pago:	EL ITSA pagará al CONTRATISTA el 90% del total del contrato previa a la recepción a satisfacción por parte del supervisor del contrato con el total de la obra ejecutada y el 10% restante una vez se liquide el contrato. Cada pago deberá efectuarse dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la presentación de la factura o cuenta de cobro previos a la recepción a satisfacción por parte del supervisor.
Fecha límite de pago:	23 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Valor del contrato inicial:	\$16'332.105
Valor del contrato adicional:	N/A
Valor del contrato final:	\$16'332.105
Duración del contrato:	5 DÍAS CALENDARIO
Valor a Pagar Parcial:	\$16'332.105



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4
Vigencia. 6/06/2014
Pág. 2 de 3

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONFORMIDAD*
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA AUXILIAR	1 UN	BUENO
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS	3 UN	BUENO
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS	3 UN	BUENO
4	PUNTES EN CALIENTE	3 UN	BUENO
5	PERFILADA Y CORTE DE CONCRETO	32 ML	BUENO
6	EXCAVACIÓN EN TERRENO DURO	16 ML	BUENO
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE DUCTERIA 3" PVC	16 ML	BUENO
8	RESANE EN CONCRETO	16 ML	BUENO
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE SEGUNDARIO	1 GL	BUENO
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN 3F*4L 4/0 + 1N4L 4/0	220 ML	BUENO
11	EMPALMES EN REGISTRO EN BAJA TENSIÓN PARA INTERSECTAR ACOMETIDA PROVISIONAL EXISTENTE Y ALIMENTAR AMBOS BLOQUES	1 GL	BUENO
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA	1 GL	BUENO
13	CIERRE DE CORTACIRCUITOS	3 UN	BUENO
14	PRUEBAS DE RUTINA PARA COMPROBACIÓN DE CONEXIONES EN EMPALMES	3 GL	BUENO
15	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112,5 KVA	1 GL	BUENO
16	MEDICIÓN DE TERRENO	1 GL	BUENO
17	MEDICIÓN, ANÁLISIS Y BALANCEO DE CARGA	1 GL	BUENO
18	TRANSPORTE DE TRANSFORMADOR DESDE TRANSFORMADORES DEL ATLÁNTICO AL ITSA	1 GL	BUENO

*En la casilla de conformidad determine el estado en que se recibe los ítems por parte del contratista, califique "bueno", "regular" y "malo".

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 el máximo:

OPCIONES A EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto del contrato				X	
Calidad de las especificaciones del bien o servicio				X	
Cumplimiento de la entrega				X	



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4
Vigencia: 6/06/2014
Pág. 3 de 3

Atención al cliente por parte del contratista				X	
---	--	--	--	---	--

Calificación proveedor: 4

Observaciones:

CONCLUSIONES

- Concepto del Interventor.



ISMÉNIDES MONTERO FABREGAS
SUPERVISOR